



GÜZELYURT BELEDİYESİ

**GÜZELYURT BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
(SURF KULÜBÜ)
1. ETAP KARKAS YAPIM İŞLERİ
Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi**



GÜZELYURT BELEDİYESİ

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri (SURF KULÜBÜ)
1. Etap Karkas Yapım İşleri Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi

1. Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi

1. Müteahhit, proje ve şartnamenin öngördüğü elektrik işlerini kontrol mühendisinin kabul edebileceği düzgünlükte I.sınıf işçilikle yürütmekle yükümlüdür. Plaka döşemeleri tamamlandığında kontrol mühendisinin onayına sunulacaktır. Onay alınmamış plakaların beton dökümü yapılamaz.
2. Bina ilk etapda betonarme karkas olarak yapılacaktır. Dolayısıyla karkas içerisine döşenecek olan elektrik tesisatları projede ifade edilmiştir. Projede ifade edilen lamba devreleri için 5/8"(16mm) PVC borular ve vida kılavuzlu lamba kutuları kullanılacaktır. Her türlü ek yapımında ve lamba kutusu boru girişlerinde tangit yapıştırıcı kullanılacaktır.
3. Bağlantı kirişleri aşamasında projede ifade edilen PVC borular döşenecektir.
4. Binaya elektrik akımı sağlayacak olan 4"lik PVC boru ve 1" topraklama borusu ile 2"lik telefon borusu temel bağlantı kirişleri aşamasında döşenecektir. Yine aynı şekilde ek noktalarında tangit kullanılacaktır.
5. Katlar arası geçişlerde kangal boru kullanılmayacaktır. 3 metrelik rijid borular kullanılacaktır.
6. Proje ve şartname bir bütün olup her ikisi de müteahhiti bağlamaktadır.
7. Anlaşmazlık olması durumunda son söz kontrol mühendisininindir.
8. Elektrik işleri, KTEMB'ne kayıtlı bir firma tarafından icra edilecektir.